

**Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-  
родского округа, городского округа Верхний Тагил  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание об устранении нарушений № 9/1/19**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова в лице директора Кульневой Елене Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 9 от «22» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «02» февраля 2021 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб дошкольного отделения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова расположенного по адресу: 624154, Свердловская область, п. Половинный, ул. Харламова, 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова Кульневой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери эвакуационных выходов из здания детского сада, оборудованные электронными замками, не позволяющими открывать их изнутри и блокировать их в открытом состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) пп. «а» п. 27 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов	01.08.2021 г.	

		<p>запрещается:</p> <p>а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств»</p>		
2	В здании детского сада отсутствует аварийное освещение.	<p>СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 «В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330»,  Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 9 ст. 82 «Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации людей в безопасную зону»,  Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 37 «Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками и окраской»</p>	01.04.2022 г.	
3	В детском саду руководитель не обеспечил ка-	Правила противопопо-	01.07.2021 г.	

<p>ждого дежурного средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.</p>	<p>жарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 30 «На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного»</p>		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,  
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору  
К.А. Лизогуб

«02» марта 2021 г.




С предписанием ознакомлен:

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

«02» марта 2021 г.

директор Кульнева Е.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

«02» марта 2021 г.

директор Кульнева Е.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575860

Владелец Кульнева Елена Александровна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022