

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 17/1/20

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова в лице директора Кульневой Елене Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 17 от «26» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. «02» февраля 2021 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб 4 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова расположенного по адресу: 624154, Свердловская область, п. Половинный, ул. Харламова, 6 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени воина-интернационалиста Александра Харламова Кульневой Еленой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система установки автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена.	п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.	01.08.2021 г.	

		К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы»		
2	Двери эвакуационных выходов из здания школы, оборудованные электронными замками, не позволяющими открывать их изнутри и блокировать их в открытом состоянии.	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) пп. «а» п. 27 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств»</p>	01.08.2021 г.	
3	В здании школы отсутствует аварийное освещение.	<p>СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 «В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 9 ст. 82 «Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации людей в безопасную зону», Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от</p>	01.04.2022 г.	

		16.09.2020 г. № 1479) п. 37 «Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками и окраской»		
4	В школе руководитель не обеспечил каждого дежурного средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 30 «На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного»	01.08.2021 г.	
5	В школе в качестве второго эвакуационного выхода используется лестница 3-го типа.	СП 1.13130.2020 п. 7.1.2 «В качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (кроме зданий школ, школ-интернатов, стационаров лечебных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости)»	01.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору

К.А. Лизогуб

«02» марта 2021 г.



М.Л.П.*

С предписанием ознакомлен:

(подпись)

«02» марта 2021 г.

директор Кульнева Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«02» марта 2021 г.

директор Кульнева Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575860

Владелец Кульнева Елена Александровна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022