

Акт

обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта

г. Верхний Тагил
(наименование населенного пункта)

«16» 11 2021г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Представитель «Собственника» Директор МАОУ СОШ №10 Кульнева Елена Александровна

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ПВО ВНГ РФ»):

Представитель Кировградского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» главный специалист ПЦО №2 Коротеев Юрий Иванович

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МАДОУ детский сад №17

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Верхний Тагил п. Половинный ул. Харламова д.2

(адрес объекта)

оборудованного средствами - тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО-1 Кировградского ОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области.

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта: в соответствии с Р-063-2017 объект относится к классу А3, на основании чего его инженерно-техническая укреплённость должна соответствовать Р-078-2019

Краткая характеристика объекта:

Объект представляет из себя двухэтажное здание капитальной постройки, потолочное перекрытие полы, выполнены из ж/б плит. Территория ограждена забором. Подъезд с ул. Харламова и ул. Лесная. Имеется наружное и внутреннее видеонаблюдение. Осуществляется физическая охрана объекта (ЧОП).

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость:

1. Внешние стены объекта – кирпичные. Входная группа главного входа оборудована одностворчатой деревянной дверью, запираются на врезной замок (внутренний засов) и 2 шпингалета одного дверного полотна верхней и нижней части. Объект имеет два эвакуационных и два запасных выхода.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащённость техническими средствами охраны:

Приемно-контрольный прибор «А-КОП-02» - 1шт. (служебное помещение).

ИВЭПР 112-1,2- 1(блок электропитания) - 1шт. (служебное помещение).

«Астра Р» устройство охранное беспроводной сигнализации-1шт. (служебное помещение)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в «24» апреля 2017года.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодным к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Ежедневно осуществлять проверку работоспособности КЭВП соответствующей записью в журнале проверок.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Примечания:


1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.

2. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».


3. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«Кировградского ОВО»

 /Коротеев Ю.И./

«Заказчика»

 /Цульнева Е.А./