



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

адрес: 622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

тел.(34325) 25-45-70, E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 6623004100010488210 от 30.01.2023 г.

Предписание об устранении выявленных нарушений

от 15.02.2023г.

№ 66-09-12/16- 1517 -2023

При проведении обязательного профилактического визита с 08.02.2023 по 15.02.2023
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА АЛЕКСАНДРА
ХАРЛАМОВА

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	624154, Свердловская обл., г.Верхний Тагил, п. Половинный, ХАРЛАМОВА УЛИЦА, ДОМ 6 КОРПУС А
юридический адрес	6 КОРПУС А
дата регистрации	29.12.2002
ИНН/ОГРН	6616005423 / 1026601156317

1. МАОУ СОШ № 10 (624160, Свердловская обл., г.Верхний Тагил, п. Половинный, Харламова ул., 6А)

2. Детский сад №17 (624160, Свердловская обл., г.Верхний Тагил, п. Половинный, Харламова ул., 2)

и рассмотрении документов: акт профилактического визита от 15.02.2023г.

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
МАОУ СОШ № 10 (624160, Свердловская обл., г.Верхний Тагил, п. Половинный, Харламова ул., 6А)				
1.	Выполнить ремонт помещений пищеблока: устранить дефекты стен на складе сыпучих и бакалеи, стен и пола в мясорыбном цехе и в моечной кухонной посуды, стен в обеденном зале, заменить двери производственных цехов.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 5	10.02.2024
2.	+ п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 Провести мероприятия по приведению параметров микроклимата в учебных кабинетах по показателю "относительная влажность воздуха" в соответствие гигиеническим нормативам, протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 1.2.3685-21	табл.5.34.	10.02.2024

3.	+ п.2.4.3. СанПиН 1.2.3685-21 Приобрести в классы мебель необходимых размеров, выполнить маркировку мебели в соответствии с гигиеническими требованиями. Заменить мебель с дефектами покрытия в кабинетах №15 (математика), №5 (русский язык), №9 (русский язык), в начальных классах.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.2.	10.02.2024
4.	Восстановить туалеты на 2-ом этаже здания школы, обеспечить достаточность сан-тех оборудования для детей (умывальников, унитазов, писсуаров) в соответствии с гигиеническими нормативами.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.4.	10.02.2024
5.	+ п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Обеспечить пищеблок необходимым оборудованием: заменить мармит для 1-ых блюд, отремонтировать в мясорыбном цехе смеситель на умывальнике для рук (из-за большого размера смесителя вода бежит на пол), заменить в овощном цехе бытовую ванну на две производственные, приобрести овощерезку для сырых овощей; промаркировать столы на участке для приготовления готовых блюд, на участке для мытья кухонной посуды.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.18.	10.02.2024
6.	+ п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 Провести мероприятия по приведению параметров микроклимата в учебных кабинетах по показателю "относительная влажность воздуха" в соответствие гигиеническим нормативам, протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СанПиН 1.2.3685-21	98	10.02.2024
7.	+ п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 Оборудовать комнату (кабину) гигиены для девочек в соответствии с требованиями санитарных правил: Для обучающихся 5 - 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м2, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.	СанПиН 1.2.3685-21	178	10.02.2024
8.	+ п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Обеспечить пищеблок необходимым оборудованием: заменить мармит для 1-ых блюд, отремонтировать в мясорыбном цехе смеситель на умывальнике для рук (из-за большого размера смесителя вода бежит на пол), заменить в овощном цехе бытовую ванну на две производственные, приобрести овощерезку для сырых овощей; промаркировать столы на участке для приготовления готовых блюд, на участке для мытья кухонной посуды.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	10.02.2024
9.	+ ст.14 п.5 ТР ТС 021/2011 Выполнить ремонт помещений пищеблока: устранить дефекты стен на складе сыпучих и бакалеи, стен и пола в мясорыбном цехе и в моечной кухонной посуды, стен в обеденном зале, заменить двери производственных цехов.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	10.02.2024
10.	Обеспечить ведение журнала бракеража готовой продукции в соответствии с установленной формой: в журнале указывать время снятия бракеража.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	7.1.3.	10.02.2024
11.	Откорректировать основное 14-дневное меню: соблюдать требования к суммарным объемам блюд по приемам пищи в соответствии с Приложением 9, таблица №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	10.02.2024
12.	Осуществлять контроль за вакцинацией сотрудников, своевременным внесением данных в личные медицинские книжки и сертификаты сотрудников (при проверке: отсутствуют данные о вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита у двух сотрудников пищеблока школы: Кичигина О.А. (мойщик посуды), Харченко Е.А. (мойщик посуды). Осуществлять контроль за гигиеническим обучением и аттестацией сотрудников, своевременным внесением данных в личные медицинские книжки сотрудников (при проверке: отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации у Харченко Е.А., Петровой С.В., Зубовой Н.В., Поздина А.А.).	СП 2.4.3648-20	1.5.	10.02.2024
13.	Откорректировать Программу производственного контроля: раздел "Перечень официально изданных санитарных правил" (включены нормативные документы утратившие свою силу), включить раздел контроля за сбором, хранением и транспортированием отходов (раздел отсутствует).	СП 2.4.3648-20	1.8.	10.02.2024

14.	Приобрести в классы мебель необходимых размеров, выполнить маркировку мебели в соответствии с гигиеническими требованиями. Заменить мебель с дефектами покрытия в кабинетах №15 (математика), №5 (русский язык), №9 (русский язык), в начальных классах.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	10.02.2024
15.	Предусмотреть размещение интерактивных досок в учебных кабинетах по центру фронтальной стены классного помещения.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	10.02.2024
16.	Обеспечить пищеблок необходимым оборудованием: заменить мармит для 1-ых блюд, отремонтировать в мясорыбном цехе смеситель на умывальнике для рук (из-за большого размера смесителя вода бежит на пол), заменить в овощном цехе бытовую ванну на две производственные, приобрести овощерезку для сырых овощей; промаркировать столы на участке для приготовления готовых блюд, на участке для мытья кухонной посуды.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	10.02.2024
17.	Заменить мебель с дефектами поверхности в обеденном зале.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	10.02.2024
18.	+ табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 Восстановить туалеты на 2-ом этаже здания школы, обеспечить достаточность сан-тех оборудования для детей (умывальников, унитазов, писсуаров) в соответствии с гигиеническими нормативами.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	10.02.2024
19.	Заменить линолеум, отремонтировать плинтуса в кабинете №14 (английский язык); заменить линолеум в кабинете №11 (с дефектами); отремонтировать пол в спортзале, в раздевалках при спортзале; выполнить ремонт пола в душевых и туалетах при спортзале.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	10.02.2024
20.	Выполнить ремонт потолка в кабинете №15 (множественные дефекты); отремонтировать стены в кабинете №14; отремонтировать стены в раздевалке для девочек при спортзале и стены в душевых и туалетах при спортзале.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	10.02.2024
21.	Провести мероприятия по приведению параметров микроклимата в учебных кабинетах по показателю "относительная влажность воздуха" в соответствие гигиеническим нормативам, протоколы лабораторных испытаний представить в Роспотребнадзор.	СП 2.4.3648-20	2.7.1.	10.02.2024
22.	Установить в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран для технических целей.	СП 2.4.3648-20	2.11.4.	10.02.2024
23.	Оборудовать комнату (кабину) гигиены для девочек, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.	СП 2.4.3648-20	3.4.10.	10.02.2024
24.	Обеспечить горячее водоснабжение на умывальных раковинах в кабинетах начальных классов, туалетных, в кабинете №7 (лаборатория химия/биология), кабинете №8 (физика); установить умывальную раковину с подводкой горячей и холодной воды в лаборантской кабинета физики №8.	СП 2.4.3648-20	3.4.13.	10.02.2024
25.	+ п.1.5. СанПиН 2.4.3648-20 Осуществлять контроль за вакцинацией сотрудников, своевременным внесением данных в личные медицинские книжки и сертификаты сотрудников (при проверке: отсутствуют данные о вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита у двух сотрудников пищеблока школы: Кичигина О.А. (мойщик посуды), Харченко Е.А. (мойщик посуды). Осуществлять контроль за гигиеническим обучением и аттестацией сотрудников, своевременным внесением данных в личные медицинские книжки сотрудников (при проверке: отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации у Харченко Е.А., Петровой С.В., Зубовой Н.В., Поздина А.А.).	СанПиН 3.3686-21	62.	10.02.2024
26.	+ п.1.5. СанПиН 2.4.3648-20 Осуществлять контроль за вакцинацией сотрудников, своевременным внесением данных в личные медицинские книжки и сертификаты сотрудников (при проверке: отсутствуют данные о вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита у двух сотрудников пищеблока школы: Кичигина О.А. (мойщик посуды), Харченко Е.А. (мойщик посуды). Осуществлять контроль за гигиеническим обучением и	СанПиН 3.3686-21	64.	10.02.2024

	аттестацией сотрудников, своевременным внесением данных в личные медицинские книжки сотрудников (при проверке: отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации у Харченко Е.А., Петровой С.В., Зубовой Н.В., Поздина А.А.).			
27.	+ п.1.5. СанПиН 2.4.3648-20 Осуществлять контроль за вакцинацией сотрудников, своевременным внесением данных в личные медицинские книжки и сертификаты сотрудников (при проверке: отсутствуют данные о вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита у двух сотрудников пищеблока школы: Кичигина О.А. (мойщик посуды), Харченко Е.А. (мойщик посуды). Осуществлять контроль за гигиеническим обучением и аттестацией сотрудников, своевременным внесением данных в личные медицинские книжки сотрудников (при проверке: отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации у Харченко Е.А., Петровой С.В., Зубовой Н.В., Поздина А.А.).	СанПиН 3.3686-21	75.	10.02.2024

Детский сад №17 (624160, Свердловская обл., г.Верхний Тагил, п. Половинный, Харламова ул., 2)

1.	+ п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 Обеспечить расстановку кроватей в группе раннего возраста "Божьи коровки" в соответствии с гигиеническими требованиями (отсутствуют расстояния между изголовьями кроватей, придвинуты вплотную).	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.2.	10.02.2024
2.	+ п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 Оборудовать умывальные раковины для персонала в туалетных помещениях групп.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.4.	10.02.2024
3.	Обеспечить проведение контроля за организацией питания детей в детском саду: проводить оценку выполнения норм питания за каждые 10 дней и за месяц в целом в соответствии с установленной формой (приложение №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Представить в Роспотребнадзор ведомости контроля за питанием детей.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	10.02.2024
4.	Приобрести и установить в спальнях групп "Бабочки" и "Светлячки" кровати, соответствующие требованиям санитарных правил: Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.	СП 2.4.3648-20	2.4.8.	10.02.2024
5.	Заменить старые шкафы с дефектами покрытия в буфетных всех групп.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	10.02.2024
6.	Выполнить ремонт пола в туалетных (плитка частично отсутствует); Заменить линолеум в спальней группы "Светлячки" (линолеум наложен друг на друга, что затрудняет его мытьё и дез.обработку); Отремонтировать пол на пищеблоке в горячем цехе (разбита плитка).	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	10.02.2024
7.	Выполнить ремонт стен в соответствии с требованиями санитарных правил: в туалетных помещениях групп (в т.ч. устранить дефекты поверхности на радиаторах отопления); в игровой и в раздевальной группы "Божьи коровки"; в прачечной (в т.ч. устранить дефектами покрытия потолка, стен в кладовой для хранения белья, стен в сушилке).	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	10.02.2024
8.	Заменить стекло с трещиной в спальней группы "Божьи коровки".	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	10.02.2024
9.	Обеспечить упорядоченное хранение уборочного инвентаря в группах (ведра, лентяйки, тряпки для мытья туалета, группы хранятся неупорядоченно, вне хозяйственных шкафов).	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	10.02.2024
10.	+ п.2.4.9. СанПиН 2.4.3648-20 Заменить старые шкафы с дефектами покрытия в буфетных всех групп.	СП 2.4.3648-20	2.11.4.	10.02.2024

11.	Создать условия для просушивания верхней одежды и обуви детей в группе раннего возраста "Божьи коровки".	СП 2.4.3648-20	3.1.3.	10.02.2024
12.	Обеспечить расстановку кроватей в группе раннего возраста "Божьи коровки" в соответствии с гигиеническими требованиями (отсутствуют расстояния между изголовьями кроватей, придвинуты вплотную).	СП 2.4.3648-20	3.1.6.	10.02.2024
13.	Оборудовать умывальные раковины для персонала в туалетных помещениях групп.	СП 2.4.3648-20	3.1.7.	10.02.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе, адрес: 622036, Свердлов. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(34325) 25-45-70, E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

в срок до 10.02.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания с документами

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА АЛЕКСАНДРА ХАРЛАМОВА, директора

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе



Легонькова Оксана Михайловна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ
ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА АЛЕКСАНДРА
ХАРЛАМОВА

КУЛЬНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

должность, ФИО



подпись

15.02.2023г.

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердлов. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 548923307783482480876436394463496321380627608333

Владелец Кульнева Елена Александровна

Действителен с 14.07.2023 по 13.07.2024